



$Q_n = 30$  [l/s]

$V_{os} = 3000$  [l]

Waga najcięższego elementu: 7350 [kg]

Waga całkowita: 9550 [kg]

Standardowe posadowienie urządzenia: 6 m ppt

UWAGA:

Standardowa wysokość urządzenia  $H_c \pm 100$  [mm];

$d$  [mm] – grubość ścianki zależna od rodzaju wykonanego zbiornika ( $d=100/120/150$ );

Otwór wlotowy przystosowany do nadbudowy  $\leq 0,7$  mb, w innym przypadku – dobór indywidualny;

Producent zastrzega sobie wprowadzenie zmian bez uprzedniego powiadomienia.

**PUR AQUA**

Pur Aqua System Sp. z o.o.

04-501 Warszawa ul. Płowiecka 109A

Nazwa:

**Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem**

Typ: S

**PUR-K-30(3000)**